

Energieausweis-Upload-Protokoll

Wohngebäude mit drei bis neun Nutzungseinheiten, Errichtung, Ganzes Gebäude: Ja

Die Prüfung erfolgt automatisiert für die unten angeführten Kenngrößen auf Plausibilität.

Eine Kontrolle auf Einhaltung von rechtlichen Anforderungen (Bauvorschriften) und Richtlinien (OIB-Richtlinien, Wohnbauförderungsrichtlinien) bzw. der Abgleich mit Bauplänen oder der Situation vor Ort ist damit nicht verbunden.

Diese Überprüfung hat keine Auswirkungen auf andere Prüfroutinen.

Projektbezeichnung BV Wohnanlage Achenkirch		
Objektadresse Feldweg 499c 6215 Achenkirch	Räumliche Variante Umsetzungszustand Öffentliches Gebäude	Neubau Planung Nein
Adresscode: 7626076 Objektnummer: keine Angabe	EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED III) Nutzungseinheiten ganzes Gebäude	Nein 6
Einlagezahl: keine Angabe Grundbuch: Achentäl Grundstücks-Nr.: , 721/11	Gebäudehülle * A/V-Verhältnis Ganzes Gebäude	773,42 m ² 0,62 1/m Ja
Energieausweis-BerechnerIn Arch. DI Kircher ZT GmbH	Denkmalschutz Sonstiger Schutz	Nein Nein
* gem. ÖNorm B 1800		

Die folgenden statistischen Werte dienen ausschließlich zur Information und haben keinen Einfluss auf das Gesamtprüfergebnis.

Statistik	Kennzahl Einheit	Wertebereich	Ergebnis
Spezifische Gebäudeheizlast	28,24 W/m ²	ab 8,0 bis 150,0	✓
Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE)	0,73 –	ab 0,4 bis 5,0	✓
Transmissionswärmeverluste*	21,15 kWh/(a*m ³)	ab 12,0 bis 200,0	✓
Lüftungswärmeverluste*	11,44 kWh/(a*m ³)	ab 3,0 bis 25,0	✓
Passive und solare Gewinne*	12,04 kWh/(a*m ³)	ab 3,0 bis 20,0	✓
* bezogen auf das konditionierte Bruttovolumen			

Plausibilitätsprüfung

Gebäudegeometrie	Kennzahl Einheit	Wertebereich	Ergebnis
Charakteristische Länge (l _c = V/A)	1,60 m	ab 0,8 bis 4,0	plausibel ✓
V/BGF-Verhältnis	1.237,56 / 412,52 m	ab 2,7 bis 5,5	plausibel ✓
Bauteile	Kennzahl Einheit	Wertebereich	Ergebnis
U-Wert von Bauteilen	Min. 0,14 W/m ² K	ab 0,08	plausibel ✓
	Max. 0,26 W/m ² K	bis 5,0	plausibel ✓
Default-U-Werte der Bauteile		U-Werte lt. OIB-Leitfaden	—
Temperaturkorrekturfaktor	Min. 0,70 –	ab 0,5	plausibel ✓
	Max. 1,00 –	bis 1,0	plausibel ✓

Fenster und Türen	Kennzahl Einheit	Wertebereich	Ergebnis
U-Werte für Fenster (gesamt)	Min. 0,62 W/m²K	ab 0,55	plausibel ✓
U-Werte für Fenster (gesamt)	Min. 0,78 W/m²K	bis 5,0	plausibel ✓
g-Wert für Fenster	Max. 54,00 –	bis 63% wenn U-Wert kleiner 1,2	plausibel ✓
	keine Angabe –	bis 53% wenn U-Wert kleiner 0,6	—
Verhältnis Fenster zu Außenwand	30,16 %	ab 8 % bis 35 % der Außenwand	plausibel ✓
Anzahl der Fenster	32 Stk.	ab 3	plausibel ✓

Lüftung	Kennzahl Einheit	Wertebereich	Ergebnis
Wirkungsgrad Erdwärmetauscher	0,00 %	bis 20,0	—
Wärmerückgewinnung	0,00 %	bis 100,0	—
Luftwechselrate n50 (Blower Door)	0,00 –	ab 0,4	—

Heizung und Warmwasser	Kennzahl Einheit	Wertebereich	Ergebnis
Wärmepumpe: Luft-Wasser	Vorlauftemperatur °C	bis 40	plausibel ✓
	Betriebsweise –	bivalent parallel	plausibel ✓
	Bivalenzpunkt °C	von -9,7 bis -3,7	plausibel ✓
Pufferspeicher Scheitholz	2.000,00 l	ab 50 Liter pro kW Kesselleistung	—
Pufferspeicher für Solaranlage	2.000,00 l	ab 50 Liter pro m² Kollektorfläche	—

Beilagen	Kategorie	Dateigröße	Benutzer, Datum
titel bild.jpg08367b06-d693-4689-ba4c-f54ee54cdcc7.jpg	Energieausweis Sonstiges	294 KB	gizmocraft Support, 22.05.2025

Grund der Aktualisierung

(Berechner), 02.06.2025 

Kommentar bei der Aktualisierung: Die Anschrift vom Kunden hat sich geändert.