

Prüfergebnis Baubehörde

Gebäudekategorie: WOHNGBAEUDE_3_BIS_9

Errichtung

PLANUNG

Es wird darauf hingewiesen, dass nur die angeführten Werte automatisch geprüft wurden.

Projektbezeichnung

BV Wohnanlage Achenkirch

Objektadresse

Feldweg 499c

6215 Achenkirch

Adresscode: 7626076

Objektnummer: keine Angabe

Einlagezahl: keine Angabe

Grundbuch: Achentäl

Grundstücks-Nr.: , 721/11

Energieausweis-BerechnerIn

Arch. DI Kircher ZT GmbH

Art der Lüftung

Baujahr

Bruttogrundfläche *

Bruttorauminhalt *

Gebäudehülle *

A/V-Verhältnis

Ganzes Gebäude

Denkmalschutz

Sonstiger Schutz

Natürliche Lüftung

2025

412,52 m²

1.237,56 m³

773,42 m²

0,6 1/m

Ja

Nein

Nein

* gem. ÖNorm B 1800

Anforderungen an die Energiekennzahlen

Art des Nachweises: f_{GEE}

Anforderung an Referenz-Heizwärmebedarf

$HWB_{Ref,RK}$: 32,80 kWh/m²a

erfüllt ✓

Anforderung an Gesamtenergieeffizienzfaktor

f_{GEE} : 0,73

erfüllt ✓

Anforderungen an den erneuerbaren Anteil

Erneuerbarer Anteil

erfüllt ✓

Anforderungen an den PEB nicht erneuerbar

Anforderungen an den PEB nicht erneuerbar

$PEB_{n.ern.}$: 28,14 ≤ 41 kWh/m²a

erfüllt ✓

Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile

U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient)

erfüllt ✓

R-Werte (Wärmedurchlasswiderstand)

erfüllt ✓

Einsatz hocheffizienter alternativer Energiesysteme

Stromdirekt/Strom, zentrales System; Luft-Wasser-Wärmepumpe, 16,51 kW, Bivalenzpunkt -5 °C, zentrales System;
Natürliche Lüftung (Fensterlüftung)

erfüllt ✓